ZERTIFIKAT

Zertifikat Nr. 100600

Name und Adresse des Inhabers: **Nowavent Sp. z o. o.**
ul. Motoryzacyjna 2,
67-100 Nowa Sól

Auf der Grundlage der durchgeführten Zertifizierungsbewertung wird bescheinigt, dass das Produkt:

Lüftungskanäle und -formstücke mit rundem Querschnitt aus Stahlblech in normaler verzinkter Qualität

Die Produkte erfüllen die Anforderungen des Bewertungsprogramms Nr. PS/PO1/128/20052022
und können für die Erteilung des Zeichens

„PRODUKT GEPRÜFT"

Verifizierte Produktparameter – Dichtheit und Festigkeit in der Klasse D gem. Norm PN-EN 12237:2005

Produktionswerk: **ul. Motoryzacyjna 2**
67-100 Nowa Sól

Bericht: PS_PP_01_Z08 vom 30.05.2022

Gültig bis: **28.07.2027**

Das Zertifikat gilt ausschließlich für Exemplare des Produkts, deren Parameter mit dem zur Untersuchung vorgelegten Musterstück identisch sind, und die den Anforderungen des Bewertungsplans entsprechen.

Katowice, 29.07.2022

TÜV NORD Polska Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice

Mateusz Mościński